

UAB “Energijos sistemų servisas”

Kauno elektrinė

**2008 METŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ
IŠMETIMO ATASKAITA**

DUOMENYS APIE ĮRENGINĮ

Duomenys apie įrenginį	Atsakymas
1. Įmonės pavadinimas	UAB Kauno termofikacijos elektrinė
2. Įrenginio veiklos vykdytojas	UAB "Energijos sistemų servisas"
3. Įrenginys:	
3.1. Pavadinimas	Kauno elektrinė
3.2. Leidimo numeris	1/105
3.3. Ar reikalaujama pranešti pagal EPRTR?	Taip
3.4. EPRTR registracijos numeris	-
3.5. Adresas (įrenginio miestas)	Taikos prospektas 147, Kaunas
3.6. Pašto kodas (šalis)	LT-51142, Lietuva
3.7. Vietovės koordinatės	Šplatumas - 54° 92', Rilguma - 24° 02'
4. Kontaktinis asmuo:	
4.1. Vardas ir pavardė	Marius Mockus
4.2. Adresas (miestas, pašto kodas, valstybė)	Taikos pr. 147, Kaunas, LT-51142
4.3. Telefonas	37-308008
4.4. Faksas	37-456263
4.5. Elektroninis paštas	mockus@enss.lt
5. Ataskaitiniai metai	2008
6. Vykdomos I priede nurodytos veiklos rūšys	
1 veikla	Energijos transformavimas. Deginimo įrenginiai.
2 veikla	-
N veikla	-

VEIKLOS RŪŠIŲ APŽVALGA

Dėl I priede nurodytų rūšių veiklos išmetamos ŠESD

Kategorijos	TKKG BAF kategorija – degimo metu išsiskiriančios ŠESD	TKKG BAF kategorija – proceso metu išsiskiriančios ŠESD	EPRTR kategorijos IPPC kodas	Pakopos keitėsi? Taip/ Ne	Išmetamų ŠESD kiekis, t/CO ₂
Veiklos rūšys					
1 veikla	1.A.1.a) Viešoji elektros ir šilumos gamyba	-	1.1.	Ne	528834
2 veikla	-	-	-	-	-
N veikla	-	-	-	-	-
Iš viso					528834

Papildomi duomenys

Perduotas ar būdingasis CO ₂				
	Perduotas ar būdingasis kiekis	Perduota medžiaga ar kuras	Perdavimo tipas (būdingasis į įrenginį patenkantis ar jį paliekantis, perduodamas į įrenginį ar jį paliekantis)	Deginant biomase išmetamas ŠESD kiekis
Vienetas	[t CO ₂]			[t CO ₂]
1 veikla	-	-	-	-
2 veikla	-	-	-	-
N veikla	-	-	-	-

DEGIMO METU IŠSISKIRIANČIOS ŠESD (SKAIČIAVIMAS)

Veikla	Energijos transformavimas. Deginimo įrenginiai.			
Kuro rūšis	Gamtinės dujos			
IEA kategorija	3510			
Atliekų katalogo numeris (kai reikia)	-			
Parametras	Leidžiami vienetai	Naudojami vienetai	Vertė	Taikoma pakopa
Sunaudoto kuro kiekis	t arba Nm ³	Nm ³	286559470	4
Kuro grynas šilumingumas	TJ/t arba TJ/Nm ³	TJ/Nm ³	0,0000335	3
Išmetamųjų teršalų faktorius	t CO ₂ /TJ arba t CO ₂ /t arba t CO ₂ /N Nm ³	t CO ₂ /TJ	55,07	3
Oksidacijos koeficientas			1	1
Deginant iškastinį kurą išmetamas CO ₂	t CO ₂	t CO ₂	528663	
Kuro rūšis	Mazutas			
IEA kategorija	3510			
Atliekų katalogo numeris (kai reikia)	-			
Parametras	Leidžiami vienetai	Naudojami vienetai	Vertė	Taikoma pakopa
Sunaudoto kuro kiekis	t arba Nm ³	t	54,663	4
Kuro grynas šilumingumas	TJ/t arba TJ/Nm ³	TJ/t	0,04006	2a
Išmetamųjų teršalų faktorius	t CO ₂ /TJ arba t CO ₂ /t arba t CO ₂ /N Nm ³	t CO ₂ /TJ	78	2a
Oksidacijos koeficientas			1	1
Deginant iškastinį kurą išmetamas CO ₂	t CO ₂	t CO ₂	171	
Sunaudota biomasė	TJ, t arba Nm ³	-	-	-

UAB „Energijos sistemų servisas“
Generalinis direktorius



Robertas Bauba

